




- CONVENCIONES DETECCION INCENDIOS**
- P Estación Manual
 - Sirena con Estrobo
 - 2_p Salida Detector Humo
 - 2_t Salida Detector Temperatura
 - PCAI Panel de Incendios
 - TRAI Teclado Remoto
 - MM₂ Módulo Monitoreo 2 IN
 - MM₈ Módulo Monitoreo 8 IN
 - MCM Módulo Monitoreo y Control
 - NAC Módulo Activación Sirenas

- CONVENCIONES AUDIOEVACUACION**
- Altavoz Techo 6W
 - Altavoz Pared 15W
 - Altavoz Corneta 25W
 - AMP Amplificador
 - CTR Controlador
 - Estación Base

- CONVENCIONES CANALIZACION**
- EMT 3/4" Det. Incendio a la vista
 - EMT 3/4" Audioevacuación
 - EMT 3/4" Audioevacuación en muro o sobre casetón
 - EMT 3/4" Det. Incendio en muro o sobre casetón
 - Ducto Baja
 - Ducto Sube
 - Caja Tipo Rawltek

VERSIONES

ACTUALIZACION
NOVIEMBRE 25

DETECCION INCENDIO Y AE FINAL.dwg
ARCHIVO DIGITAL

JUNIO 30 2017
FECHA

1:100
ESCALA

06
PLANO

BLOQUE 1

DIA-6
PLANCHAS N°

SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 12 DE 2015 ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y EL SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO

CENTRO DE EXCELENCIA EN GEOCIENCIAS

DR. OSCAR PAREDES ZAPATA
DIRECTOR SGC

DR. IGNACIO MANTILLA PRADA
RECTOR UNIVERSIDAD NACIONAL

IVÁN SARMIENTO GÁLVIS
SECRETARIO GENERAL SGC

ALBERTO OCHOA
DIRECTOR GEOCIENCIAS BÁSICAS

GLORIA PRIETO
DIRECTOR RECURSOS MINERALES

MARTA CALVACHE
DIRECTOR GEOMINERAS

FERNANDO MOSSO
DIRECTOR ASUNTOS NUCLEARES

HÉCTOR ENCISO
DIRECTOR LABORATORIOS

MARGARITA BRAVO
DIRECTOR GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

ANTONIO STORINO
ASESOR CONVENIO SGC

JAIME FRANKY RODRIGUEZ
VICERECTOR SEDE BOGOTÁ

JAIME AGUIRRE CEBALLOS
DECANO FACULTAD CIENCIAS

GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO
DIRECTOR DPTO. GEOCIENCIAS

LEONARDO ÁLVAREZ YEPES
DIRECTOR CONVENIO

DISEÑO

LEONARDO ÁLVAREZ YEPES
M.P. N° 2570047084 CND
ARQUITECTO DISEÑADOR

LUZ AIDA RODRIGUEZ
ARQ. COORDINADOR GENERAL

EDWIN ALEXANDER ALFONSO
ARQ. COORDINADOR TÉCNICO

DISEÑO COMUNICACIONES SEGURIDAD ELECTRONICA

ING. ANDRES ROSAS
M.P. CN20035728

WORLD CAD
APOYO INTEGRAL EN TECNOLOGIA