

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 12 DE 2015 ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

CENTRO DE EXCELENCIA EN GEOCIENCIAS

DR. OSCAR PAREDES ZAPATA
DIRECTOR SGC

DR. IGNACIO MANTILLA PRADA
RECTOR UNIVERSIDAD NACIONAL

IVÁN SARMIENTO GÁLVIS
SECRETARIO GENERAL SGC

ALBERTO OCHOA
DIRECTOR GEOCIENCIAS BÁSICAS

GLORIA PRIETO
DIRECTOR RECURSOS MINERALES

MARTA CALVACHE
DIRECTOR GEOAMENAZAS

FERNANDO MOSOS
DIRECTOR ASUNTOS NUCLEARES

HÉCTOR ENCISO
DIRECTOR LABORATORIOS

MARGARITA BRAVO
DIRECTOR GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

ANTONIO STORINO
ASESOR CONVENIO SGC

JAIME FRANKY RODRIGUEZ
VICERRECTOR SEDE BOGOTÁ

JAIME AGUIRRE CEBALLOS
DECANO FACULTAD CIENCIAS

GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO
DIRECTOR DPTO GEOCIENCIAS

LEONARDO ÁLVAREZ YEPES
DIRECTOR CONVENIO

DISEÑO

LEONARDO ÁLVAREZ YEPES
M.P. Nº 257047064 CND
ARQUITECTO DISEÑADOR

LUZ AIDA RODRIGUEZ
ARQ. COORDINADOR GENERAL

EDWIN ALEXANDER ALFONSO
ARQ. COORDINADOR TÉCNICO

DISEÑO COMUNICACIONES SEGURIDAD ELECTRONICA

ING. ANDRES ROSAS
M.P. CN20635728

WORLDCAD
APOYO INTEGRAL EN TECNOLOGÍA

CONTIENE

DETECCION INCENDIO
Y AUDIOEVACUACION
PISO 8

CONVENCIONES DETECCION INCENDIOS

- P Estación Manual
- Sirena con Estrobo
- Salida Detector Humo
- Salida Detector Temperatura
- PCAI Panel de Incendios
- TRAI Teclado Remoto
- MM2 Módulo Monitoreo 2 IN
- MM8 Módulo Monitoreo 8 IN
- MCM Módulo Monitoreo y Control
- NAC Módulo Activación Sirenas

CONVENCIONES AUDIOEVACUACION

- Altavoz Techo 6W
- Altavoz Pared 15W
- Altavoz Corneta 25W
- AMP Amplificador
- CTR Controlador
- Estación Base

CONVENCIONES CANALIZACION

- EMT ¾" Det. Incendio a la vista
- EMT ¾" Audioevacuación
- EMT ¾" Audioevacuación en muro o sobre casetón
- EMT ¾" Det. Incendio en muro o sobre casetón
- Ducto Baja
- Ducto Sube
- Caja Tipo Rawelt

VERSIONES

ACTUALIZACION
NOVIEMBRE 25

DETECCION INCENDIO Y AE FINAL.dwg
ARCHIVO DIGITAL

JUNIO 30 2017
FECHA

1:100
ESCALA

10
PLANO

BLOQUE 1

DIA-10
PLANCHA Nº