



EMPALE DE REFUERZO: LOS EMPALMES REQUERIDOS SE EJECUTAN POR TRASLAPO EN LAS ZONAS INDICADAS EN LOS PLANOS, EN EL MISMO PLANO HORIZONTAL. DIMENSIONES, EN CASO DE NO ESTAR DIMENSIONADO EN PLANOS.

DIAMETRO DE VARILLAS	LONGITUD DE TRASLAPO	ELEMENTOS EN CONCRETO
Ø 3/8"	50 cm.	
Ø 1/2"	60 cm.	
Ø 5/8"	75 cm.	
Ø 3/4"	90 cm.	
Ø 7/8"	125 cm.	
Ø 1"	150 cm.	

Ø	C1 (mínimo) GANCHO 180*	C2 (mínimo) GANCHO 135*	TRASLAPO (mínimo)	ESTRIBOS (mínimo)
3/8"	0.15	0.15	0.50	0.10
1/2"	0.20	0.20	0.60	0.13
5/8"	0.25	0.25	0.75	0.15
3/4"	0.30	0.30	0.90	0.18
7/8"	0.35	0.35	1.25	
1"	0.40	0.40	1.50	

