



EMPALME DE REFUERZO: LOS EMPALMES REQUERIDOS SE EJECUTAN POR TRASLAPES EN LAS ZONAS INDICADAS EN LOS PLANOS, EN EL MISMO PLANO HORIZONTAL. DIMENSIONES, EN CASO DE NO ESTAR DIMENSIONADO EN PLANOS.

DIAMETRO DE VARILLAS	ELEMENTOS EN CONCRETO
Ø 3/8"	50 cm.
Ø 1/2"	60 cm.
Ø 5/8"	75 cm.
Ø 3/4"	90 cm.
Ø 7/8"	125 cm.
Ø 1"	150 cm.

Ø	VARILLAS		ESTRIBOS		REQUERIMIENTOS (mínimos)
	C1(mínimo) GANCHO 90°	C2(mínimo) GANCHO 180°	TRASLAPSO (mínimo)	C2(mínimo) GANCHO 135°	
3/8"	0.15	0.15	0.50	0.10	
1/2"	0.20	0.20	0.60	0.13	
5/8"	0.25	0.25	0.75	0.15	
3/4"	0.30	0.30	0.90	0.18	
7/8"	0.35	0.35	1.25		
1"	0.40	0.40	1.50		

