



NOTA.

1. SE INSTALARÁN PASOS EN LAS VECAS. SEGUN SE INDICA EN EL PLANO DE LOS PASOS SEBIM (VER TABLA DEL NOMBRE) CALCULADA.
2. BLOQUE LAS COSAS SANTIAGAS DEBEN ESTAR TAPADAS DURANTE LA TRAMITACION Y DURANTE LA PRUEBA DE PRESION.
3. LA CONEXION DE LA RE-VENTILACION DE LA UNIDAD SANTIAGA A LA RED VERTICAL SE DEBE HACER CON CAMBIO DE NIVEL DE 1,00M DE ALTURA PARA GARANTIZAR QUE SEAN CULICAZOS LOS QUE SE DESPRENDAN DE LA RED DE SUMINISTRO.
4. TODAS LAS RED DE SUMINISTRO SE INSTALARAN CON UNA PENDIENTE MINIMA DEL 1% A EXCEPCION DE LOS TAMBOS QUE INDICAN OTRO PENDIENTE.

CONVENCIONES

DISEÑO

LEONARDO ÁLVAREZ YEPES
M.P. N° 2570047064 CND
ARQUITECTO DISEÑADOR
LUZ AIDA RODRIGUEZ
ARQ. COORDINADOR GENERAL
EDWIN ALEXANDER ALFONSO
ARQ. COORDINADOR TÉCNICO

DISEÑO HIDROSANITARIO Y DE
PROTECCION CONTRA INCENDIOS



DISEÑO:

CRISTIAN DANIEL PARRADO ROMERO
Mat. 25202-287705

CONTIENE

RED DE DESAGUES
PLANTA PISO 1
COSTADO NORTE

CONVENCIONES

VERSIONES

3954_Centro de Excelencia_Bloque 2_Des_V2A.dwg
ARCHIVO DIGITAL

30 DE JUNIO DE 2017
FECHA

1:100
ESCALA

04
PLANO

BLOQUE 2

H-04
PLANCHAS Nº