



ESCALA 1 : 100

| PASES EN ESTRUCTURA |        |
|---------------------|--------|
| Ø Tubería           | Ø PASE |
| 2"                  | 4"     |
| 3"                  | 4"     |
| 4"                  | 6"     |
| 6"                  | 8"     |

| ROCIADORES PARA ESTE                                                        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| TIPO DE<br>ROCIADOR                                                         | CANTIDAD |
| ROCIADOR PENDENT K= 5.6<br>RESPUESTA RAPIDA (QR)<br>COBERTURA ESTANDAR (SC) | 127      |

[illegible]SEPARACION MAXIMA ENTRE SOPORTES  
SEGUN DIAMETRO Y MATERIAL DE TUBERIA

| DIAMETRO | SEPARACION MAXIMA |       |
|----------|-------------------|-------|
|          | ACERO             | C/PVC |
| ø 3/4"   | N/A               | 1.6 m |
| ø 1"     | 4.5 m             | 1.8 m |
| ø 1 1/2" | 4.5 m             | 1.9 m |
| ø 1 3/4" | 4.5 m             | 2.0 m |
| ø 2"     | 4.5 m             | 2.4 m |
| ø 2 1/2" | 4.5 m             | 2.7 m |
| ø 3"     | 4.5 m             | 3.0 m |
| ø 4"     | 4.5 m             | N/A m |

NOTA:

[illegible]