

TRAMO O AREA	GASES ESPECIALES E INDUSTRIALES							PISO
	AIRE COMPRIMIDO							
	L (m)	Q (m3/h)	P1 (bar)	P2(bar)	D (mm)	D Comer	V(m/s)	
Laboratorios de preparación de rocas	1,70	0,90	3,79	3,68	2,48	12,25	0,62	PB
0								
Laboratorios Preparación de sedimentos	1,90	0,90	3,79	3,68	2,54	12,25	0,62	PB
0								
Laboratorios de Pulidos	5,20	4,25	3,79	3,68	5,63	12,25	2,91	PB
0								
Laboratorio Geotecnia	3,65	0,90	3,79	3,68	2,91	12,25	0,62	PB
0								
Lab. Preparación y trituración de carbones	2,90	0,90	3,79	3,68	2,78	12,25	0,62	PB

TRAMO O AREA								PISO
	NITROGENO							
	L (m)	Q (m3/h)	P1 (bar)	P2(bar)	D (mm)	D Comer	V(m/s)	
Laboratorios de preparación de rocas								PB
0								
Laboratorios Preparación de sedimentos								PB
0								
Laboratorios de Pulidos								PB
0								
Laboratorio Geotecnia								PB
0								
Lab. Preparación y trituración de carbones	3,50	0,30	3,79	3,68	1,89	6,13	0,82	PB

TRAMO O AREA								PISO
	CO2							
	L (m)	Q (m3/h)	P1 (bar)	P2(bar)	D (mm)	D Comer	V(m/s)	
Laboratorios de preparación de rocas								PB
0								
Laboratorios Preparación de sedimentos								PB
0								
Laboratorios de Pulidos								PB
0								
Laboratorio Geotecnia								PB
0								
Lab. Preparación y trituración de carbones	3,50	0,15	3,79	3,68	1,60	6,13	0,41	PB